


Binanın

Tipi: Apartman
İnşaat Ruhsat Tarihi: 4.6.2012
Tadilat Tarihi:
Toplam Alan: 1.573,38
Ada/Parsel/Pafta: 6263 / 13 / H21-c-07-b
UAVT Bina No: 565187481
Adı: ÇİLEK SİTESİ A BLOK
Adresi: 30 AĞUSTOS ZAFER MAH. 66.(520) SOK. NO: 3 NİLÜFER/BURSA



Belgenin

Veriliş Tarihi: 30.11.2019
Geçerlilik Tarihi: 30.11.2029
Performans Sınıfı: C
Emisyon Sınıfı: C

Binanın Görüntüsü



Sahibinin Adı Soyadı: ÇİLEK SİTESİ A BLOK



SİSTEMLER	YILLIK ENERJİ TÜKETİMLERİ		YENİLENEBİLİR ENERJİ/KOJEN. ENERJİ		SINIFI
	Birincil (kWh/yıl)	Birim Alan Başına (kWh/m ² .yıl)	Birincil (kWh/yıl)	Birim Alan Başına (kWh/m ² .yıl)	
Toplam	118.593,98	100,26	0,00	0,00	C
Isıtma	78.023,55	65,96	0,00	0,00	C
Sihhi Sıcak Su	20.828,00	17,61	0,00	0,00	C
Soğutma	13.504,90	11,42	0,00	0,00	D
Havalandırma	0,00	0,00			D
Aydınlatma	6.237,53	5,27			C
Kojenarasyon	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fotovoltaik			0,00	0,00	

Belgenin

Numarası: Y2216D6233DED
Veriliş Tarihi: 30.11.2019
Son Geçerlilik Tarihi: 30.11.2029
İptal Edilen EKB No:

Belge Düzenleyenin

Adı Soyadı: ORHAN UZUNOĞLU
Firması: ORHAN UZUNOĞLU
Sertifika No: EFEKTİF-38-0100
İmza:

Kare Kod



BİNA BİLGİLERİ

Toplam Kat Adedi:	6	Duvar Ağırlıklı U Değeri:	0,49
Bodrum Kat Adedi:	1	Kolon Ağırlıklı U Değeri:	0,56
Ortalama Kat Yüksekliği(m):	2,67	Kiriş Ağırlıklı U Değeri:	0,68
Toplam Bina Alanı(m ²):	1.573,38	Taban Döşeme Ağırlıklı U Değeri:	0,79
İklimlendirilen Alan(m ²):	1.182,90	Konsol Döşeme Ağırlıklı U Değeri:	0,00
Net Alan(m ²):	1.051,66	Çatı Ağırlıklı U Değeri:	0,50
Toplam Zon Adedi:	18	Pencere Ağırlıklı U Değeri:	2,90
İklimlendirilen Zon Adedi:	10	Kapı Ağırlıklı U Değeri:	3,62

LEJANT:

- Bina dışı bölge
- Bina içi bölge
- Toprak
- Sıvalar, Şaplar ve Diğer Harç Tabakaları
- Beton Yapı Elemanı
- Isı Yalıtım Malzemeleri
- Kaplamalar
- Kagir Duvarlar (Harç fugaları-derzleri dahil)
- Ahşap ve Ahşap Mamulleri
- Dökme Malzemeler (Hava kurusunda, üzeri örtülü)
- Doğal Zeminler (Doğal Nemlilikte)
- Doğal Taşlar

BİNA DIŞI KABUĞUNDA EN FAZLA KULLANILAN YAPTI BİLEŞENLERİ


Toplam Dış Duvar Alanı(m²): 814,26

Tipi: Dolgu Duvar

Alanı(m²): 814,26

U Değeri: 0,49

Kalınlık(m): 0,02 / 0,20 / 0,04 / 0,03




Toplam Dış Betonarme Eleman Alanı(m²): 378,62

Tipi: Kolon/B.arme

Alanı(m²): 211,50

U Değeri: 0,56

Kalınlık(m): 0,01 / 0,03 / 0,25 / 0,01 / 0,05 / 0




Kiriş

Alanı(m²): 167,12

U Değeri: 0,68

Kalınlık(m): 0,02 / 0,25 / 0,04 / 0,03




Toplam Döşeme Alanı(m²): 266,01

Tipi: Temel

Alanı(m²): 266,01

U Değeri: 0,79

Kalınlık(m): 0,02 / 0,02 / 0,15 / 0,15 / 0,15




Toplam Çatı Alanı(m²): 266,01

Tipi: Kırma

Alanı(m²): 260,34

U Değeri: 0,43

Kalınlık(m): 0,01 / 0,08 / 0,12 / 0,02




Teras

Alanı(m²): 5,67

U Değeri: 3,54

Kalınlık(m): 0,02 / 0,05 / 0,12 / 0,02



Toplam Pencere Alanı(m²): 145,86

Tipi	2011 Sonrası - Renksiz Yalıtım Camı (4+12mmHava+4)	PVC Çerçeve	Alanı(m ²)	145,86
------	--	-------------	------------------------	--------

Belgenin

Numarası:	Y2216D6233DED
Veriliş Tarihi:	30.11.2019
Son Geçerlilik Tarihi:	30.11.2029
İptal Edilen EKB No:	

Belge Düzenleyenin

Adı Soyadı:	ORHAN UZUNOĞLU
Firması:	ORHAN UZUNOĞLU
Sertifika No:	EFEKTİF-38-0100
İmza:	

Kare Kod



MEKANİK SİSTEMLER

İklimlendirilen Zon Adedi: 10

Binanın Isıtma Sistemi		Sıcak Su Sistemi	
Bağlı Zon Adedi:	1	1	1
Sistemin Konumu:	Mahal	Mahal	Mahal
Sistemin Tipi:	Yoğuşmalı Kombi	Yoğuşmalı Kombi	Yoğuşmalı Kombi
Sistemin Gücü (kW):	24	24	5
Yakıt tipi:	Gaz	Gaz	Gaz
Güneş Enerjisi Katkısı:			
Binanın Soğutma Sistemi		Havalandırma Sistemi	
Bağlı Zon Adedi:	7	3	Bağlı Zon Adedi:
Sistemin Konumu:	Mahal	Mahal	Sistemin Tipi:
Sistemin Tipi:	Ayrık (Split) Sistemler	Ayrık (Split) Sistemler	Isı Eşanjörü:
Sistemin Gücü (kW):	3	4	
Aydınlatma Sistemi			
En Fazla Kullanılan Armatür Tipi ve Adedi		En Fazla Kullanılan Lamba Tipi ve Adedi	
A (Çıplak) - 28		Enkandesan (40 W) (450 lümen) 90	
Toplam Aydınlatma Gücü (kW): 5.400,00		Enkandesan (60 W) (710 lümen) 30	
Toplam Aydınlatma Lümeni: 61.800,00		30	

Kojen Sistemi Üretilen Enerji	Fotovoltaik Sistem Üretilen Enerji
Isı Geri Kazanımı (kWh): 0,00	Pik Güç (kW): 0
Elektrik Güç Çıktısı (kW): 0	Alan (m ²): 0
Isıl Güç Çıktısı (kW): 0	
Yakıt Tüketimi (kW): 0	
Yakıt Tipi:	
	

TAVSİYELER/AÇIKLAMALAR

Kırmızı renk ile gösterilen mekanik sistemler binada bulunmayıp referans binadan alınmıştır.

Belgenin	Belge Düzenleyenin	Kare Kod
Numarası:	Y2216D6233DED	
Veriliş Tarihi:	30.11.2019	
Son Geçerlilik Tarihi:	30.11.2029	
İptal Edilen EKB No:		
	Adı Soyadı: ORHAN UZUNOĞLU	
	Firması: ORHAN UZUNOĞLU	
	Sertifika No: EFEKTİF-38-0100	
	İmza:	