


## Binanın

Tipi: Apartman  
İnşaat Ruhsat Tarihi: 4.6.2012  
Tadilat Tarihi:  
Toplam Alan: 1.307,37  
Ada/Parsel/Pafta: 6263 / 13 / H21-c-07-b  
UAVT Bina No: 267042539  
Adı: ÇİLEK SİTESİ D BLOK  
Adresi: 30 AĞUSTOS ZAFER MAH. 66.(520) SOK. NO: 3 D NİLÜFER/BURSA



## Belgenin

Veriliş Tarihi: 17.12.2019  
Geçerlilik Tarihi: 17.12.2029  
Performans Sınıfı: C  
Emisyon Sınıfı: C

## Binanın Görüntüsü



Sahibinin Adı Soyadı: ÇİLEK SİTESİ D BLOK



SİSTEMLER	YILLIK ENERJİ TÜKETİMLERİ		YENİLENEBİLİR ENERJİ/KOJEN. ENERJİ		SINIFI
	Birincil (kWh/yıl)	Birim Alan Başına (kWh/m <sup>2</sup> .yıl)	Birincil (kWh/yıl)	Birim Alan Başına (kWh/m <sup>2</sup> .yıl)	
Toplam	117.897,81	99,67	0,00	0,00	C
Isıtma	78.980,25	66,77	0,00	0,00	C
Sihhi Sıcak Su	20.828,00	17,61	0,00	0,00	C
Soğutma	13.415,80	11,34	0,00	0,00	D
Havalandırma	0,00	0,00			D
Aydınlatma	4.673,77	3,95			B
Kojenarasyon	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fotovoltaik			0,00	0,00	

## Belgenin

Numarası: Y22168834437A  
Veriliş Tarihi: 17.12.2019  
Son Geçerlilik Tarihi: 17.12.2029  
İptal Edilen EKB No: Y2216C18E3CF6

## Belge Düzenleyenin

Adı Soyadı: ORHAN UZUNOĞLU  
Firması: ORHAN UZUNOĞLU  
Sertifika No: EFEKTİF-38-0100  
İmza:

## Kare Kod




## BİNA BİLGİLERİ

Toplam Kat Adedi:	5	Duvar Ağırlıklı U Değeri:	0,49	LEJANT:	<span style="color: blue;">■</span> Bina dışı bölge	<span style="color: red;">■</span> Bina içi bölge	<span style="color: brown;">■</span> Toprak
Bodrum Kat Adedi:	0	Kolon Ağırlıklı U Değeri:	0,00		<span style="color: cyan;">■</span> Sıvalar, Şaplar ve Diğer Harç Tabakaları		
Ortalama Kat Yüksekliği(m):	2,70	Kiriş Ağırlıklı U Değeri:	0,68		<span style="color: grey;">■</span> Isı Yalıtım Malzemeleri		
Toplam Bina Alanı(m <sup>2</sup> ):	1.307,37	Taban Döşeme Ağırlıklı U Değeri:	0,85		<span style="color: brown;">■</span> Beton Yapı Elemanı		
İklimlendirilen Alan(m <sup>2</sup> ):	1.182,90	Konsol Döşeme Ağırlıklı U Değeri:	0,00		<span style="color: yellow;">■</span> Kaplamalar		
Net Alan(m <sup>2</sup> ):	1.051,66	Çatı Ağırlıklı U Değeri:	0,50		<span style="color: orange;">■</span> Kâgir Duvarlar (Harç fugaları-derzleri dahil)		
Toplam Zon Adedi:	15	Pencere Ağırlıklı U Değeri:	2,90		<span style="color: darkred;">■</span> Ahşap ve Ahşap Mamulleri		
İklimlendirilen Zon Adedi:	10	Kapı Ağırlıklı U Değeri:	3,62		<span style="color: green;">■</span> Doğal Taşlar		

## BİNA DIŞI KABUĞUNDA EN FAZLA KULLANILAN YAPI BİLEŞENLERİ

### Toplam Dış Duvar Alanı(m<sup>2</sup>): 814,26

Tipi:	Dolgu Duvar	
Alanı(m <sup>2</sup> ):	814,26	
U Değeri:	0,49	
Kalınlık(m):	0,02 / 0,20 / 0,04 / 0,03	

### Toplam Dış Betonarme Eleman Alanı(m<sup>2</sup>): 167,12

Tipi:	Kiriş	
Alanı(m <sup>2</sup> ):	167,12	
U Değeri:	0,68	
Kalınlık(m):	0,02 / 0,25 / 0,04 / 0,03	

### Toplam Döşeme Alanı(m<sup>2</sup>): 532,02

Tipi:	Toprak Temaslı	
Alanı(m <sup>2</sup> ):	236,58	
U Değeri:	0,51	
Kalınlık(m):	0,01 / 0,01 / 0,05 / 0,12 / 0,02 / 0	

### Toplam Çatı Alanı(m<sup>2</sup>): 266,01

Tipi:	Kırma		Teras	
Alanı(m <sup>2</sup> ):	260,34		5,67	
U Değeri:	0,43		3,54	
Kalınlık(m):	0,01 / 0,08 / 0,12 / 0,02		0,02 / 0,05 / 0,12 / 0,02	

### Toplam Pencere Alanı(m<sup>2</sup>): 145,86

Tipi	2011 Sonrası - Renksiz Yalıtım Camı (4+12mmHava+4)	PVC Çerçeve	Alanı(m <sup>2</sup> )	145,86
------	----------------------------------------------------	-------------	------------------------	--------

## Belgenin

Numarası:	Y22168834437A
Veriliş Tarihi:	17.12.2019
Son Geçerlilik Tarihi:	17.12.2029
İptal Edilen EKB No:	Y2216C18E3CF6

## Belge Düzenleyenin

Adı Soyadı:	ORHAN UZUNOĞLU
Firması:	ORHAN UZUNOĞLU
Sertifika No:	EFEKTİF-38-0100

İmza:

## Kare Kod



## MEKANİK SİSTEMLER

İklimlendirilen Zon Adedi: 10

### Binanın Isıtma Sistemi

Bağlı Zon Adedi:	1
Sistemin Konumu:	Mahal
Sistemin Tipi:	Yoğuşmalı Kombi
Sistemin Gücü (kW):	24
Yakıt tipi:	Gaz
Güneş Enerjisi Katkısı:	

### Sıcak Su Sistemi

Bağlı Zon Adedi:	1
Sistemin Konumu:	Mahal
Sistemin Tipi:	Yoğuşmalı Kombi
Sistemin Gücü (kW):	5
Yakıt tipi:	Gaz

### Binanın Soğutma Sistemi

Bağlı Zon Adedi:	7
Sistemin Konumu:	Mahal
Sistemin Tipi:	Ayrık (Split) Sistemler
Sistemin Gücü (kW):	3

### Havalandırma Sistemi

Bağlı Zon Adedi:	3
Sistemin Tipi:	Mahal
Isı Eşanjörü:	Ayrık (Split) Sistemler

### Aydınlatma Sistemi

En Fazla Kullanılan Armatür Tipi ve Adedi	A (Çıplak) - 25
Toplam Aydınlatma Gücü (kW):	4.920,00
Toplam Aydınlatma Lümeni:	56.400,00

En Fazla Kullanılan Lamba Tipi ve Adedi	Enkandesan (40 W) (450 lümen)	78
	Enkandesan (60 W) (710 lümen)	30
		30

### Kojen Sistemi Üretilen Enerji

Isı Geri Kazanımı (kWh):	0,00
Elektrik Güç Çıktısı (kW):	0
Isıl Güç Çıktısı (kW):	0
Yakıt Tüketimi (kW):	0
Yakıt Tipi:	

Birincil Enerji Kazancı  
% 0.00



### Fotovoltaik Sistem Üretilen Enerji

Pik Güç (kW):	0
Alan (m <sup>2</sup> ):	0

## TAVSİYELER/AÇIKLAMALAR

Bu proje aynı UavtNo'lu projeleri geçersiz kıldı. Eski Sertifika No: Y2216C18E3CF6

Kırmızı renk ile gösterilen mekanik sistemler binada bulunmayıp referans binadan alınmıştır.

### Belgenin

Numarası:	Y22168834437A
Veriliş Tarihi:	17.12.2019
Son Geçerlilik Tarihi:	17.12.2029
İptal Edilen EKB No:	Y2216C18E3CF6

### Belge Düzenleyenin

Adı Soyadı:	ORHAN UZUNOĞLU
Firması:	ORHAN UZUNOĞLU
Sertifika No:	EFEKTİF-38-0100
İmza:	

### Kare Kod

